

Рекомендации: Отлаживать действия по быстрой эвакуации воспитанников на время
Итоговая оценка - удовлетворительно

Подписи комиссии:

[Подпись] Р.Р. Хоружая
[Подпись] О.М. Пивень
[Подпись] И.В. Ховрина
[Подпись] М.В. Костицина
[Подпись] С.В. Видякина

АКТ

Проведения плановой практической тренировки по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации в МБОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты

«15» марта 2019 г.

Комиссия в составе: Р.Р. Хоружая - замдиректор МБОУ, О.М. Пивень - заместитель директора по АХР, И.В. Ховрина - старший воспитатель, заместитель ОГП и ГР, М.В. Костицина - заместитель начальника ОКБ Удмурт. Воркуты С.В. Видякина:

составила настоящий акт о результатах проведения практической тренировки по отработке действий по быстрой и эффективной эвакуации при получении информации о возникновении пожара в здании МБОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты, расположенный по адресу: г. Воркута, ул. Воргалиор, ул. Энтузиастов, д. 15

Характеристики здания с массовым пребыванием людей:

- размеры в плане - 1652,7 метров
- степень огнестойкости - 2
- этажность - 3
- количество эвакуационных выходов - 6
- тип системы оповещения о пожаре - речевая
- количество человек, подлежащих эвакуации - воспитанников 142, работников 43

Проведение тренировки, время:

- начало тренировки (подъём людей о возникновении пожара) в 10.20 мин.
- срабатывание системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 10.23 мин.
- начало эвакуации из здания в 10 часов 21 минуту, завершения эвакуации из здания 7 мин.
- окончание сбора информации о количестве эвакуированных людей 10 час. 30 мин.

Результаты эвакуации:

- фактическое время эвакуации людей из здания - 7 минут
- результаты работы системы АПС и оповещения - сработала
- количество эвакуированных - 185, из них воспитанников - 142, работников - 43
- количество используемых эвакуационных выходов из здания - 4
- количество постов безопасности у выхода - 1
- наличие списков эвакуируемых у педагогического состава - да
- соответствие списочной численности к фактически эвакуированным в ходе тренировки