

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ВОРКУТА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №103 «РУСАЛОЧКА» Г.ВОРКУТЫ

АКТ

Проведения практической тренировки по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации для группы вечернего и ночного пребывания.

«05» марта 2019 г.

Комиссия в составе: Р.Р. Хоружая - заведующий МБДОУ, О.М. Пивень – заместитель заведующего по АХР, представитель ОНД и ПР М.В. Костицина, заместитель начальника ОКБ Упро г. Воркуты С.В. Видякина;

составила настоящий акт о результатах проведения практической тренировки по отработке действий по быстрой и эффективной эвакуации при получении информации о возникновении пожара в здании МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты, расположенного по адресу: г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15

Характеристика здания с массовым пребыванием людей:

- размеры в плане - 1652,7 метров
- степень огнестойкости – 2
- этажность – 3
- количество эвакуационных выходов – 6
- тип системы оповещения о пожаре – речевая
- количество человек, подлежащих эвакуации – воспитанников 3, работников 7

Проведение тренировки, время:

- начало тренировки (подачи вводной о возникновении пожара) в 19.23 мин.
- срабатывание системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 19.23 мин
- начало эвакуации из здания в 19 часов 24 минуты, завершения эвакуации из здания 5 мин.
- окончания сбора информации о количестве эвакуированных людей 19 час. 30 мин.

Результаты эвакуации:

- фактическое время эвакуации людей из здания – 5 минут
- результаты работы системы АПС и оповещения – сработала
- количество эвакуируемых - 10, из них воспитанников- 3, работников - 7,
- количество используемых эвакуационных выходов из здания – 1,
- количество постов безопасности у выхода – 1,
- наличие списков эвакуируемых у педагогического состава – да
- соотношение списочной численности к фактически эвакуировавшихся в ходе тренировки

– 100%